

Kontroljournal for IBC-tank

Periodisk prøvning

Vores ordrenr.: 39058

Ejer: Klintholm I/S

Fabrikat: Färmarktanken

Fremstillings år: 05/08

Tank nr.: P0047938

Kontakt: Martin Johansen/62253086

Internt nr.:

Type: IBC-tank 31A/Y/0508/DK

ETI nr.: 115401/0/4000KG/3000L/970KG

Attesteret af: Claus Johansen

Sign. DK 251

Dato	Sign.	Tæthedsprøve (10 min. 20 kPa/0,2 bar)	Tilstand: indre/ydre	Funktion af betjeningsudstyr	Konstruktion/ mærkning	Måleudstyr (kalibreringsdato)
30-10-2019	DK251	OK	OK	OK	OK	104178-08-2016

OBS! Tiden mellem to inspektioner må ikke overstige 2,5 år.**NÆSTE KONTROL SENEST DEN 30-04-2022**

Skader og reparationer:

Dato	Sign.	Brækage/deformation, samt reparation
30-10-2019	DK251	2xUN og 2xUN stor

Hvidovre, den 30-10-2019



H. Orloff ApS – Claus Johansen